



180002282856



(2021)国认监认字(342)号



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0690

# 检测报告

报告编号: WT2021C01A00992

委托单位: 深圳华捷新材料有限公司

样品名称: HJ-GS3015 强渗透型有机硅混凝土  
重防水新材料

检测类别: 委托检测

国家建筑材料质量监督检验中心  
中国建材检验认证集团股份有限公司



WT2021C01A00992





# 国家建筑材料质量监督检验中心

## 检测报告

报告编号: WT2021C01A00992

第 1 页 共 2 页

样品名称	HJ-GS3015 强渗透型有机硅混凝土重防水新材料	检测类别	委托检测
委托单位	深圳华捷新材料有限公司	商 标	—
生产单位	深圳华捷新材料有限公司	样品状态	满足检测要求
收样日期	2021 年 06 月 23 日	样品数量	8kg
生产日期 /批号	—	型号规格	—
检测依据	各检测项目检测依据详见数据页。	检测日期	2021 年 06 月 29 日 -07 月 21 日
判定依据	JC 1066-2008 《建筑防水涂料中有害物质限量》		
检测项目	1、挥发性有机化合物 (VOC)      4、苯酚 2、苯                                      5、萘 3、甲苯+乙苯+二甲苯                6、萘		
检测结论	*经检测,送检样品所检项目的检测结果符合标准 JC 1066-2008 中表 4 溶剂型建筑防水涂料 (B 级) 的技术要求。检测结果详见数据页。*  签发日期: 2021年08月30日 		
附注:	(此处空白)		

批 准:  审 核:  编 制: 

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024



# 国家建筑材料质量监督检验中心

## 检测报告

报告编号: WT2021C01A00992

第 2 页 共 2 页

序号	检测项目	标准要求 表 4 溶剂型 (B 级)	检测结果	单项 结论	检测依据
1	挥发性有机化合物 (VOC) / (g/L)	≤750	642.9	符合	JC 1066-2008 附录 A
2	苯 / (g/kg)	≤2.0	未检出	符合	JC 1066-2008 附录 B
3	甲苯+乙苯+二甲苯/ (g/kg)	≤400	未检出	符合	
4	苯酚 / (mg/kg)	≤500	未检出	符合	
5	萘 / (mg/kg)	≤100	未检出	符合	
6	萘 / (mg/kg)	≤500	未检出	符合	
(以下空白)					
<p>备注: 1、检测地点: 管庄。</p> <p>2、未检出说明: 苯酚、萘、萘均 &lt; 2mg/kg; 苯、甲苯、乙苯、二甲苯均 &lt; 0.002g/kg。</p>					

—————本报告结束—————

检测机构地址: 北京市朝阳区管庄东里 1 号 电话: 010-51167681 邮编: 100024